

Názov organizácie:	Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
Názov interného predpisu:	2.2. Smernica o požiarnej ochrane
Vypracoval:	požiarny technik ÚEL SAV, v. v. i.
Dátum vyhotovenia:	Máj 2026
Schválil:	Dozorná rada a Správna rada ÚEL SAV, v. v. i.
Dátum schválenia:	8. 6. 2026 a 19. 6. 2026
Účinnosť od:	1. 7. 2026

2.2 Smernica o požiarnej ochrane

Všeobecné ustanovenia a účel smernice

Smernica o požiarnej ochrane (ďalej len „smernica“) je interným predpisom Verejnej výskumnej inštitúcie **Ústavu ekológie lesa SAV, v. v. i. (ďalej len ÚEL SAV)**, vydaným v súlade s **Opatrením Predsedníctva Slovenskej akadémie vied** o vydaní vzorového: „*Súboru odporúčaných smerníc a predpisov pre verejné výskumné inštitúcie v zakladateľskej pôsobnosti Slovenskej akadémie vied*“, **Opatrenie predsedníctva SAV č. 06313/2025**.

Smernica vychádza z platnej legislatívy SR, najmä Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121 o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") a **vymedzuje povinnosti zamestnancov v prípade vzniku požiaru**.

1. Povinnosti zamestnanca alebo inej osoby, ktorá spozoruje požiar, spôsob a miesto ohlásenia požiaru:

Zamestnanec alebo iná osoba, ktorá spozoruje požiar, je povinná sa ho pokúsiť uhasiť vlastnými silami a dostupnými prostriedkami - hasiacim prístrojom, nástenným hydrantom, resp. iným spôsobom podľa charakteru hasiacich látok.

V prípade, že sa jej to nepodarí, ohlási požiar osobne alebo telefonicky na OHLASOVŇU POŽIARU uvedené v bode č 4.

Následne, ak je to potrebné, službu konajúci zamestnanec na ohlasovni požiarov ohlási požiar na tiesňovú linku 112 resp. 150.

Ohlasovňa požiaru následne zabezpečí vyhlásenie požiarneho poplachu pre celý objekt telefonicky obvolaním vedúcich zamestnancov.

2. Spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu:

Pre zamestnancov a ostatné osoby sa požiarny poplach vyhlasuje hlasným volaním „HORÍ“.

3. Všeobecné povinnosti po vyhlásení požiarneho poplachu

Konať disciplinovane, pokojne a s rozvahou.

V prípade možnosti, v počiatočnom štádiu požiaru pomáhať pri jeho likvidácii.

Ak sa v ohrozenom priestore nachádzajú osoby alebo nebezpečné horľavé látky a zariadenia, pomáhať pri ich evakuácii.

Pri požiari, vzhľadom na možné nebezpečné toxické a výbušné vlastnosti splodín horenia, okamžite všetci zamestnanci a ostatné osoby opustia objekt únikovými cestami a východmi.

Na pracovisku zostávajú zamestnanci len v prípade, že nie je ohrozené ich zdravie.

Pri rýchlom šírení požiaru alebo zadymení, urýchlene po schodisku opustiť priestor, ktorý je požiarom ohrozený (najmä poschodie na ktorom požiar vznikol a vyššie poschodia) a zhromaždiť sa!

V žiadnom prípade nepoužiť počas evakuácie/úniku z ohrozeného priestoru výťah!!!

Zhromaždiť sa v bezpečnej vzdialenosti pred objektom.

Po príchode hasičskej jednotky plniť úlohy podľa pokynov veliteľa zásahu.

V prípade, ak sa zamestnancovi podarí uhasiť požiar, ostaňte na pracovisku a požiar ohláste na ohlasovni požiarov a technikovi požiarnej ochrany.

4. Miesto a číslo telefónu ohlasovne požiaru:

Druh ohlasovne požiarov	Miesto	Telefón
Vrátnica - Zvolen	Zvolen, Ľ. Štúra 2	045/5241111
Vrátnica - AM	Arborétum Mlyňany	037/6334211
Vrátnica - Areál Nitra	Areál Nitra, Akademická 2	037/6943111
ÚSTARCH	Detašované pracovisko OSEA, Dúbravská cesta 6070/9	02/54773548

V hlásení na tiesňovú linku uveďte názov a adresu objektu, v ktorom požiar vznikol, svoje meno, číslo telefónu, z ktorého sa požiar ohlasuje, ak je to možné aj charakter požiaru (čo horí) a či sa ešte v objekte nachádzajú nejaké osoby.

5. Dôležité telefónne čísla:

Integrovaný záchranný systém	112
Hasičský a záchranný zbor	150 (príp. Okr. riaditeľstvo HaZZ Zvolen: +421 45/5244505)
Záchranná lekárska služba	155
Polícia - OR PZ	158
Pohotovostná služba - energetika	0850 111 555
Pohotovostná služba - plynárne	0850 111 727
Pohotovostná služba – vodárne	0850 111 234

Prílohou tejto smernice je **Plán rozmiestnenia hasiacich prístrojov a požiarneho evakuačného plánu budovy**, ktorý definuje únikové cesty z objektu zasiahnutého alebo ohrozeného požiarom.

Plán predstavuje grafické vyznačenie evakuačných ciest v pôdorysoch jednotlivých podlaží budovy ÚEL SAV a je umiestnený pri každom vstupe na podlažie.

Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.7.2026.

Zmeny a doplnenia tejto smernice môžu byť vykonané len písomnou formou a schválené riadiacimi orgánmi ÚEL SAV.

.....
RNDr. Ľubica Ditmarová, PhD.
riaditeľka ÚEL SAV, v. v. i.